

FMPA INC 2024 	<h1>FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE</h1>	Création : Novembre 2024
	Thème : feu de structure avec propagation des fumées.	Mise à jour : 2/11/2024

Description de la MSP :

Feu de voiture à carburation classique accolé à une maison d'habitation. Propagation des fumées à l'intérieur du bâtiment par la porte de garage. Pas de victime, le requérant est sur place.	
---	--

Organisation de la MSP :

- Rechercher un site pour réaliser cette MSP sans mise à feux réel
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage et choix de route ou rue à faible circulation
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux ou commune

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
. 1 SP en civil pour faire le requérant	. Machine à fumée . 1 FPT ou VPI . Site de manœuvre adapté à la situation

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
-Identifier les risques -Sécuriser la zone d'intervention -Recloisonne le feu -Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction	- Analyser les risques Prendre en compte les impliqués -Sécuriser la zone d'intervention -Recloisonne le feu -Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction	- Commander une intervention incendie en tant que COS -Réalise le zonage de l'intervention -Prend en compte les fumées et limites leurs propagations dans l'habitation (recloisonner) - Ordonner et contrôler les actions de l'équipe - Rendre compte

Performances attendues :

- Analyse des risques, Réaction immédiates, limiter le nombre de victime
- Eteindre un incendie en réalisant un dispositif d'extinction par l'extérieur ou par les communications existantes
- Recloisonner le feu

Ressources documentaires :

- GDO incendies de structures, GTO établissements techniques d'extinction
- FTO INC 1/3/22