

# FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

**Création :**  
Novembre  
2024**Thème : feu de VL carburant électrique****Mise à jour :**  
28 /11/2024

## Description de la MSP :

Feu de VL motorisation électrique.  
Aucun risque secondaire  
Pas d'emballement du pack batterie.



## Organisation de la MSP :

- Rechercher un site pour réaliser cette MSP sans mise à feux réel
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage et choix de route ou rue à faible circulation
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux ou commune

## Moyens logistiques :

| Humains       | Matériels                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| . 1 requérant | . Machine à fumée<br>. 1 FPT ou VPI<br>. Site de manœuvre adapté à la situation |

## Compétences visées :

| Equipier                                                                                                                     | Chef d'équipe                                                                                                                                                 | Chef d'agrès                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Identifier les risques<br>-Sécuriser la zone d'intervention<br>-Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction | - Analyser les risques<br>Prendre en compte les impliqués<br>-Sécuriser la zone d'intervention<br>Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction | - Commander une intervention incendie en tant que COS<br>- Diriger la manœuvre d'extinction<br>- Ordonner et contrôler les actions de l'équipe<br>- Rendre compte |

## Performances attendues :

- Analyse des risques, Réaction immédiates, limiter le nombre de victime
- Eteindre un incendie en réalisant un dispositif d'extinction à 2 lances

## Ressources documentaires :

- GDO incendies de structures, GTO établissements techniques d'extinction
- FTO INC 1/3
- Note de doctrine opérationnelle (IUV)