

FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Création :
Novembre
2024

Thème : fuite de gaz sur habitation collective

Mise à jour :
28/11/2024

Description de la MSP :

Initialement déclenché pour une PGC, les intervenants se présentent dans une habitation collective et découvrent une rupture de raccordement d'un compteur gaz au palier du RDC. Sifflement et forte odeur de gaz dans tout le bâtiment



Organisation de la MSP :

- Rechercher un site pour réaliser cette MSP sans mise à feu réel
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage et choix de route ou rue à faible circulation
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux ou commune

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
. 1 requérant en tenue civile (non blessé)	. 1 FPT ou VPI . Site de manœuvre adapté à la situation . Une enceinte pour diffuser un sifflement

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
-Identifier les risques -Sécuriser la zone d'intervention	- Analyser les risques Prendre en compte les impliqués -Sécuriser la zone d'intervention	- Commander une intervention incendie en tant que COS -Réaliser un zonage opérationnel - Ordonner et contrôler les actions de l'équipe - Rendre compte (demander des moyens supplémentaires, requalifier l'intervention en PGR)

Performances attendues :

- Analyse des risques, Réaction immédiates, périmètre de sécurité.
- Localiser la fuite, localiser l'organe de coupure et le barrer.
- Réaliser les relevés d'explosimétrie.

Ressources documentaires :

- GTO établissements techniques d'extinction, GDO intervention en présence de gaz

