



FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Création :
Janvier 2020

Thème : ARI Dégagement de fumée en sous-sol

Mise à jour :
Nov. 2020

Description de la MSP :

Déroulé :
Dégagement de fumée importante au sous-sol d'un bâtiment à usage d'habitation ou autres structure avec R-1.
Les volumes sont totalement enfumés et la progression à réaliser est > 40m avec une seule entrée accessible.
Le cheminement est complexe



Organisation de la MSP :

- Trouver un bâtiment ou un site adapté à la réalisation de la mise en situation, bâtiment, gaine technique ou ERP avec locaux en sous-sol.
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux (ERP sur secteur)
- Port des EPI complet adapté à la mise en situation en milieu vicié.

Moyens logistiques :

| Humains | Matériels |
|--|---|
| Technicien ou personnel du site ; 1 requérant ou à défaut un SP en tenue civile | <ul style="list-style-type: none">- Générateur de fumée- Alimentation électrique et rallonge- Lot ARI formation ou VARE du secteur- FPT ou CCR |

Compétences visées :

| Equipier | Chef d'équipe | Chef d'agrès |
|---|--|--|
| -Utilisation du matériel et des EPI adaptés -progresser en sécurité en milieu vicié. | -Sécuriser la zone d'intervention -progresser en sécurité en milieu vicié et rendre compte au COS MTE milieu vicié | -Commander une intervention incendie en tant que COS -Mettre en œuvre le tableau de contrôle des binômes. |

Performances attendues :

- Progression et reconnaissance en milieu vicié avec ARI capelé avec utilisation de la ligne guide.
- Gestion de l'engagement des binômes avec tableau de contrôle.
- Utilisation de la charte graphique pour le marquage des portes pendant l'engagement.

Ressources documentaires :

- GDO incendies de structures, GTO engagement en milieu vicié.
- GDR Engagement en milieu vicié SDIS 63 [lien ENASIS](#) P23 à 36
- [PEX SDIS 77](#)

