



FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Création :
Nov. 2020

**Thème : feux d'appartement dans une
habitation collective.**

Mise à jour :
20/11/2020

Description de la MSP :

Feu dans un appartement situé au R+2 dans une habitation collective R+4. Il est 7h30
Accès par les communications existantes **IMPOSSIBLE**
L'entrée de l'immeuble est bloquée par un double SAS avec Digicode
Fumée importante par une fenêtre du 2^{em} niveau.
Une personne se manifeste à la fenêtre d'un appartement voisin.
Plusieurs personnes ont évacué avant votre arrivée.



Façade A

Organisation de la MSP :

- Rechercher un site pour réaliser cette MSP sans mise à feux réel
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage
- Choix de route ou rue à faible circulation /Ne pas bloquer la circulation

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
<ul style="list-style-type: none"> . 3 ou 4 requérants ou à défaut un SP en tenue civile (non blessé) . 1 victime en tenue civile à la fenêtre 	<ul style="list-style-type: none"> . Machine à fumée . 1 FPT ou VPI. EPA en renfort si possible . 1 VSAV ou CID ou VID en renfort . Site de manœuvre adapté à la situation

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie 	<ul style="list-style-type: none"> - Commander une intervention incendie en tant que COS -Commander un véhicule de secours et d'assistance aux victimes

Performances attendues :

- Analyse des risques et réactions immédiates
- Eteindre un incendie en réalisant un dispositif d'extinction par l'extérieur
- Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité au moyen de l'échelle à coulisse
- Réaliser un zonage opérationnel

Ressources documentaires :

GDO incendies de structures, GTO établissements techniques et extinctions,
MTE Etablissement ETB3