

Description de la MSP :

Départ de feu dans un Foyer logement ou Maison de retraite.
La directrice est SLL et vous indique que l'établissement est en cours d'évacuation.
Le SSI indique une alarme incendie dans une chambre au 1^{er} niveau.
Le désenfumage est déclenché sur le secteur concerné.
Plusieurs personnes sont intoxiquées



Organisation de la MSP :

- Rechercher un site pour réaliser cette MSP sans mise à feux réel
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux (ERP sur secteur)
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage
- Cette mise en situation peut être réaliser dans le cadre d'un exercice d'évacuation annuel

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
<ul style="list-style-type: none"> . 3 ou 4 requérants ou à défaut un SP en tenue civile (non blessé) . 1 victime en tenue civile à la fenêtre 	<ul style="list-style-type: none"> . Machine à fumée . 1 FPT ou VPI . 1 VSAV ou CID + lot SUAP . Site de manœuvre adapté à la situation

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie -Agir en qualité d'équipier SUAP 	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie 	<ul style="list-style-type: none"> - Commander une intervention incendie en tant que COS -Gérer une intervention sous l'autorité d'un COS (CDG)

Performances attendues :

- Analyse des risques, Réaction immédiates, limiter le nombre de victimes
- Localisation du SSI et le départ de feu
- Collecter les informations et rendre compte au COS
- Eteindre un incendie en réalisant un dispositif d'extinction sans rupture de confinement

Ressources documentaires :

- GDO incendies de structures, GTO établissements techniques, GDR engagement milieu vicié
- Fiche RENS 51 et 52