

### Description de la MSP :

Déroulé :  
Feu dans un appartement situé au R+3 dans une habitation collective R+5.  
Accès par les communications existantes.  
Une personne est retranchée dans l'appartement en feu.  
Plusieurs personnes ont évacué avant votre arrivée.  
Présence de fumée dans la cage d'escalier à partir du R+3.



### Organisation de la MSP :

- Rechercher un site pour réaliser cette MSP sans mise à feux réel
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de « gyros » ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : « Gyros » et balisage
- Choix de route ou rue à faible circulation / Ne pas bloquer la circulation

### Moyens logistiques :

Humains	Matériels
. 3 ou 4 requérants ou à défaut un SP en tenue civile (non blessé)	. Machine à fumée . 1 FPT ou VPI . 1 VSAV ou CID ou VID . 1 mannequin dans l'appartement

### Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
- Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie	- Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie	- Commander une intervention incendie en tant que COS

### Performances attendues :

- Eteindre un incendie en réalisant un dispositif d'extinction par les communications existantes en utilisant la Division d'Alimentation (DAL), la Division d'Attaque (DAT) et la Ligne d'Attaque (LAT),
- Réaliser un sauvetage.

### Ressources documentaires :

GDO incendies de structures, GTO établissements techniques et extinctions  
GDR tuyaux en écheveaux