



FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Création :
Janvier 2020

Thème : ARI Engagement en milieu vicié

Mise à jour :
Nov.2020

Description de la MSP :

Déroulé :
Dégagement de fumée importante au sous-sol d'un bâtiment à usage d'habitation ou autre.
Bâtiment R-1
Les volumes sont totalement enfumés et la progression à réaliser est **inférieur à 40m** avec une seule entrée accessible.
Pas de victime



Organisation de la MSP :

- Trouver un bâtiment adapté à la réalisation de la mise en situation, bâtiment, gaine technique ou ERP avec locaux en sous-sol.
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux (ERP sur secteur)
- Port des EPI complet adapté à la mise en situation en milieu vicié.

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
Technicien ou personnel du site ; 1 requérant ou à défaut un SP en tenue civile	<ul style="list-style-type: none">- Générateur de fumée- Alimentation électrique et rallonge- Lot ARI formation ou VARE du secteur- FPT ou CCR

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
<ul style="list-style-type: none">-Sécuriser la zone d'intervention-Eteindre un incendie-progresser en sécurité en milieu vicié.	<ul style="list-style-type: none">-Sécuriser la zone d'intervention-Eteindre un incendie-progresser en sécurité en milieu viciéMTE en milieu vicié	<ul style="list-style-type: none">-Commander une intervention incendie en tant que COS-Mettre en œuvre le tableau de contrôle des binômes.

Performances attendues :

- Progression et reconnaissance en milieu vicié avec ARI capelé un moyen hydraulique.
- Gestion de l'engagement des binômes avec tableau de contrôle.
- Utilisation des colliers d'amarrage lors de la progression.

Ressources documentaires :

GDO incendies de structures, GTO engagement en milieu vicié.
GDR Engagement en milieu vicié SDIS 63 [lien ENASIS](#) P23 à 36
FTO N°17 à éditer

