

INC-FTO-01.2

Etablissement de la lance en eau du devoir tournant Prolongement de la LDT



Nombre d'équipiers

1 binôme



Matériel

	Matériel	
Personnel	Tuyaux diamètre 25 ou 33	Raccord de réduction 45-23mm
Conducteur	1 ou 2	1

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

L'établissement de la lance en eau du devoir tournant (LDT) est constitué de 40m de tuyaux semi rigide de diamètre de 23 mm.

La manœuvre permet notamment un établissement du point d'eau au point d'attaque.

La LDT est limitée par sa longueur totale (40 m), elle peut être prolongée sur des attaques secondaires noyage, feu à l'air libre et accès difficile.



Informations

Moyens	Fiche matériel des lances à main
Déploiement	En déplacement secondaire
Sens de l'établissement	Point d'eau au point d'attaque
Etablissement vertical	Tire ou hisse
Prise d'eau	Engin
Avantages	Permet d'accéder plus loin que la LDT classique, pour les feux à l'air libre types feux d'herbes, lors de noyage ou surveillance.
Contraintes	Utilisation en attaque rapide réalisé par des COD1 expérimentés.



Technique opérationnelle

Le conducteur établit 1 ou 2 tuyaux de $\varnothing 45$ avec le raccord de réduction GFR / DSP.



Le conducteur prépare le tuyau $\varnothing 45$.



Le conducteur déroule le tuyau $\varnothing 45$ et prépare le prolongement de la LDT.



Raccorde le tuyau de $\varnothing 45$ à la pompe.