

## INC-FTO-12

## Déblai dégarnissage



### Nombre d'équipiers

Selon importance du sinistre



### Matériel

- Gaffe
- Matériels DIV
- Lance à main
- Sceau pompe
- Caméra thermique
- Lot de sauvetage
- Explo 4X
- Detecteurs CO
- Masque CPF2 ou ARICO
- Pelles pioches fourches

VOIR FICHES MATERIELS POUR LEUR UTILISATION



### Objectif

Déblai dégarnissage : destinées à limiter une reprise de feu par un dégarnissage et un déblai des parties embrassées pour qu'on puisse les éteindre et limiter tout risque de sur-accident par des parties qui menacent de s'écrouler ou gênant le travail des intervenants.



### Technique opérationnelle

**Dégarnissage** : gratter à l'aide d'une hache outil BSSP les éléments de construction, murs ; poutres et planchers pour en retirer la couche de résidus de combustion afin de s'assurer de l'extinction au cœur du matériau et de prévenir une reprise de feu, A la fin de cette mission les matériaux ne doivent plus avoir de traces de noirs.

La possibilité d'utiliser de l'eau associé à du mouillant en jet diffusé d'attaque ou en purge qui facilite la pénétration de l'eau au cœur des matériaux (tension superficielle de l'eau)

**Déblai** : On peut effectuer un déblai par la dispersion des matériaux en feu ou en dégageant manuellement les parties embrasées ou partie saine à l'aide de pelles, pioche, gaffe et fourches.

Une importance sur les pieds de murs devra être observés, une répartition du poids de déchets pour conserver la solidité de l'édifice.

Avoir recours à des goulottes, soit du SDIS 42, soit des municipalités.

Evacuation à l'extérieur de tous ces matériaux est conseillée si pas de demande de RCCI.

Le déblai devra tenir compte de la préservation des traces et indices dans le cas d'un déclenchement d'une équipe RCCI.