

## INC-FTO-02.1

Etablissement d'une division d'alimentation ou d'une division d'attaque  
Division alimentation ou d'attaque avec tuyaux en couronnes ou écheveaux



### Nombre d'équipiers

1 binôme



### Matériel

Personnel		Matériel			Division d'alimentation
		ARI	Lampe	Radio	
Chef d'agrès			1	1	
BAT	Chef		1	1	tuyaux diamètre 70 : - en couronne - écheveaux
	Équipier		1		

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



### Objectif

L'établissement d'une division d'alimentation ou d'attaque consiste à alimenter une division au plus près du point du sinistre afin d'y connecter une ou deux lignes d'attaques. Alimentation d'une prise d'eau est à privilégier lorsque l'établissement sera supérieur à 40m.

Mission souvent réalisé par le BAL.



### Informations

Moyens	Matériel de base + EPI
Déploiement	En déplacement rapide
Sens de l'établissement	De l'engin pompe à l'emplacement de la division
Etablissement vertical	
Prise d'eau	Engin pompe
Avantages	Alimenter rapidement une prise d'eau à moins de 60m. Disponibilité rapide du BAL pour réaliser autre mission. Action réalisable par le conducteur si moins de 20m.
Contraintes	Limitier au nombre de tuyaux dans l'EPT.



### Ordre du chef d'agrès



Ordre préparatoire « pour l'établissement d'une ligne d'alimentation ou d'attaque avec tuyaux en écheveaux ou roulés en couronnes ».



### Technique opérationnelle



Le binôme prend les tuyaux ainsi que la division.



Le CDA désigne l'emplacement de la division.



### Sécurité

- Port des EPI.
- Posture de travail adapté à la situation.