

INC-FTO-04-5

Alimentation d'un dispositif hydraulique Sur citerne souple



Nombre d'équipiers

1 binôme



1 conducteur



Matériel

		Matériel				
Personnel		Clé de poteau	Tricoises	Radio	Tuyaux d'aspiration diamètre 100	Commande
Conducteur				1		1
BAT	Chef		1	1	1 à ... Selon distance	
	Équipier	1	1			

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

Le mode d'alimentation de la pompe est subordonné aux paramètres suivants

- Distance entre citerne souple et l'engin
- Débit de l'installation hydraulique
- Diamètre de la conduite

- L'établissement d'alimentation permet d'alimenter la pompe de l'engin.

L'alimentation de la pompe doit être réalisée dès qu'une lance est établie et que le débit demande est supérieure à 250 l/min.

Elle est réalisée par le conducteur ou le binômes selon accesibilites a la citerne souple.



Informations

Moyens	Fiche matériel tuyaux et accessoires hydraulique
Déploiement	En déplacement rapide
Sens de l'établissement	Citerne, à l'engin
Prise d'eau	PEI bleu
Avantages	Reserve d'eau en quantité selon DECI
Contraintes	Mise en place complexe selon l'installation et l'emplacement de l'EPT proche du point d'eau et éloigné du point d'attaque



Ordre du chef d'agrès



Pour l' «alimentation de l'engin sur la citerne souple»



Technique opérationnelle



Le conducteur saisit 1 à 3 aspiraux selon distance de l'EPT et PEI ainsi que le matériel nécessaire.



Réalisation du branchement des aspiraux, serrage à l'aide de tricoises pour éviter une prise d'air.



Ouverture du système d'alimentation de la citerne avec la clé



Réalise l'aspiration



Purge à la fin de l'intervention



Sécurité



Prendre EPI et effectuer un balisage