

INC-FTO-06 Remplacement ou prolongement de tuyau



Nombre d'équippers

1 binôme  



Matériel

Personnel		Matériel							
		ARI	Lampe	Radio	Lance	Tuyaux diamètre 25 ou 33	Outil de forçement	Commande	Caméra thermique
Conducteur				1					
BAT	Chef			1					
	Équipier					1			

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

Le remplacement d'un tuyau est réalisé si une anomalie est constatée (tuyau percé, 1/2 raccord défectueux).

La prolongation est réalisée pour ajuster la longueur de l'établissement ou le déplacer. Pour le remplacement ou le prolongement. Il est possible de maintenir la pression à l'EPT sur la division ou en utilisant un étrangleur.



Informations

Moyens	Matériel de base + EPI
Déploiement	En déplacement rapide
Sens de l'établissement	
Établissement vertical	Tire ou hisse
Prise d'eau	Selon dispositif déjà en place
Avantages	Garantir la sécurité des intervenants Assurer la pérennité de l'action en cours
Contraintes	Stop la lutte contre l'incendie, le moment où le binôme peut se trouver exposé au feu



Remplacement d'un tuyau



Ordre préparatoire « pour le remplacement du tuyau xx en avant ou en reconnaissance »



L'équipier déroule un tuyaux à côté du tuyaux à remplacer



Pendant ce temps le CDE continue son action



L'équipier se rend à la division et avertit le CDE de la coupure



Remplace le tuyau



L'équipier ré-ouvre la division sur ordre du CDE



Sécurité

Vérifier l'établissement une fois qu'il est en eau.

Bien s'assurer que les tuyaux ne soient pas sous pression avant de prolonger ou remplacer le tuyau.