



**FOS SDE**

REX  
2014-12

Thème	<b>Retour d'expérience sauvetage déblaiement : Avis technique sur feu de ferme</b>
-------	--

Généralité	<p><b>Rédacteur et rôle :</b> Cdt GIRON, CT du COS.  <b>Date :</b> lundi 1<sup>er</sup> décembre 2014.  <b>GH :</b> 7h30 14h00  <b>Condition astrométéo :</b> brouillard très épais, -3°, inversion de température donc fumée importante liée au sinistre.  <b>Adresse :</b> Ldt Dit La Pause commune de Saint Genest Malifaux</p>
------------	--

Compte rendu	<p><b>Situation :</b> feu de bâtiment agricole sur 2 niveaux, avec stockage de fourrage, partie étable, 1 tracteur, plusieurs silos de grains, 1 atelier....          Sur demande du COS, le CT SDE a été sollicité afin de rendre un avis sur la stabilité de la structure afin de permettre un accès sur toutes les parties sinistrées, ainsi que sur la manière de procéder à l'extinction d'un des silos.</p> <p>Après reconnaissance, mis en place et supervision de la sécurisation de différents éléments de structure (linteau, avancée de toits, murs pignons, planchers), par démontage à l'aide d'engins (tracteurs, tracto pelles).          Démontage partiel du silo pour extinction</p>
--------------	--

Point positif / éléments favorables	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'éléments d'urgence, temps d'analyse suffisant</li> <li>- Présence d'engins permettant le levage et le transport des matériaux</li> </ul>
-------------------------------------	---

Points à améliorer / difficultés rencontrées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- connaissance des structures de type silo</li> <li>- Brouillard important avec inversion de température et beaucoup de fumée</li> </ul>
--	---

Destinataires	Date de création	Rédigée par	Validée par	MAJ	Réf.
FOS SDE	20/11/2014			0	REX