

# FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Création :  
Janvier 2025
**Thème : Prise en compte d'un SP victime  
d'une blessure en zone d'exclusion**

Mise à jour :

## Description de la MSP : Intermédiaire

Feu dans une maison d'habitation R+1.

Après avoir fait l'attaque du foyer, un des membres du BAT se blesse à la jambe. Incapable de sortir seul du volume source, le binôme passe un message de détresse et attend les secours.



## Organisation de la MSP :

- Rechercher un site pour réaliser cette MSP sans mise à feu réel
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux ou commune
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage et choix de route ou rue à faible circulation
- **PAS DE TRACTION DE SP au sol ! (Risque de détériorer les bouteilles d'air !)**

## Moyens logistiques :

Humains	Matériels
Un équipage à 6 ou 2 équipages INC à 4	.           Machine à fumée . 1 FPT ou 2 VPI . Site de manœuvre adapté à la situation

## Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
-Identifier les risques -Sécuriser la zone d'intervention	- Analyser les risques Prendre en compte les impliqués -Sécuriser la zone d'intervention -Passer un message de détresse	- Commander une intervention incendie en tant que COS - Ordonner et contrôler les actions de l'équipe -Prise en compte du SP blessé - Rendre compte

## Performances attendues :

- Analyse des risques, Réaction immédiates, limiter le nombre de victime
- Passer un message de détresse IPLAR

## Ressources documentaires :

- GDO incendies de structures, GDR engagement milieu vicié
- FTO 13 / 14 / 15