

FMPA 2026 PUY-de-DOME SAPEURS-POMPIERS	FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE	Création : septembre 2025
	Thème : feu de local archives Situation complexe	Mise à jour : 19/09/2025

Description de la MSP :

Déroulé :

Feux dans un local à usage d'archives situé dans une entreprise de mécanique auto (Centre de secours). Le requérant, responsable de l'atelier a découvert de la fumée alors qu'il arrivait d'un RDV de l'extérieur. Son mécanicien est introuvable dans l'entreprise, il devrait être présent. Une bouteille de gaz se situe dans le local archives



Organisation de la MSP :

- Organiser la MSP au sein du CIS avec la remise comme étant le garage automobile et un bureau étant la réserve du CIS comme étant le local archives. A défaut, voir avec un site extérieur (local technique de la mairie...)
- Si trajet : durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage /Ne pas bloquer la circulation

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
1 requérant ou à défaut un SP en tenue civile 1 mannequin pour la victime	. Machine à fumée . 1 FPT ou FPTL ou CCR. / 1 CID ou VID . 1 bouteille de gaz vide . Site de manœuvre adapté à la situation

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
-Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction pour le BAT -Amarrage en sécurité sur le moyen hydraulique (directement sur le tuyau ou collier d'amarrage) -Connaissance de la caméra thermique pour effectuer la recherche du foyer, la localisation de la victime ainsi que la bouteille de gaz	-Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction pour le BAT -Amarrage en sécurité sur le moyen hydraulique (directement sur le tuyau ou collier d'amarrage) -Passer un message de CR au CA lorsque la victime a été localisée ainsi que le foyer et la bouteille de gaz. -Gestion de la priorité en fonction de la 1 ère découverte (victime, foyer ou bouteille de gaz) -Gestion de l'extraction de la victime	- Commander une intervention incendie en tant que COS - Prise en compte et gestion d'une bouteille de gaz soumise à un incendie -Prise en compte et gestion des risques de propagation -Gestion d'une intervention en infrastructure

Performances attendues :

- Analyse des risques et réactions immédiates

- Eteindre un incendie en réalisant un dispositif d'extinction par les communications existantes en infrastructure
- Amarrage en sécurité comme précisé dans la FTO 25
- Prise de conscience des priorités entre source et cible
- Réaliser un sauvetage avec ou sans matériel.
- Connaissances du risque gaz

Ressources documentaires :

GDO incendies de structures, GTO établissements techniques et extinctions.

GDOD engagement en milieu vicié.

FTO 25

FTO 27

NS02 - Fiche 080 Caméra SEEK

Fiche mat CAMTHER SEEK