

INTERVENTION RISQUE CHIMIQUE

Commune : **RIOM**
Adresse : **1 PLACE DE L'EUROPE (63200)**
Complément d'adresse : **PISCINE BEATRICE HESS**
Synthèse : Notion a l'appel :

Fuite de chlore au niveau du local technique de la piscine Béatrice Hess de Riom. Évacuation d'environ 70 personnes du gymnase attenant. La fuite a a priori été stoppée par le technicien sur place. Une odeur persistait au niveau du bassin et des vestiaires.

Constat du déclenchement d'un détecteur de chlore au niveau d'une bouteille de chlore de 50 L. Environ 70 personnes ont été évacuées et regroupées au gymnase attenant à la piscine. Les victimes sont en cours de bilan par les équipages du VSAV et par l'ISP.

La majorité des impliqués sont des enfants qui ont été prise en charge par leurs parents avant l'arrivée des secours. Moyens engagés : services de secours, police municipale et directeur de la piscine. Bilan provisoire : 7 personnes symptomatiques, dont 4 enfants et 3 adultes, sans notion de gravité à ce stade.

Après bilan réalisé par les équipages VSAV et l'ISP, aucun transport n'a été nécessaire. Les dernières personnes ont quitté les lieux accompagnées de leurs familles. La reconnaissance effectuée par l'équipe RCH indique des relevés nuls et aucune odeur résiduelle. La direction de la piscine a décidé de fermer l'établissement durant tout le week-end. Une entreprise agréée interviendra lundi pour la vérification de la bouteille de chlore. Les moyens SP quitteront le dispositif à l'issue de l'intervention.

MOYENS ENGAGÉS :

Autorités : 1
Commandement : 2

Force de l'ordre : 1
Moyens Incendie : 1
Moyens Secours A Personne : 1
Moyens spécialisés RT : 3
SP : 26

Samedi 17 Janvier

13:41 Après bilan réalisé par les équipages VSAV et l'ISP, aucun transport n'a été nécessaire. Les dernières personnes ont quitté les lieux accompagnées de leurs familles. La reconnaissance effectuée par l'équipe RCH indique des relevés nuls et aucune odeur résiduelle. La direction de la piscine a décidé de fermer l'établissement durant tout le week-end. Une entreprise agréée interviendra lundi pour la vérification de la bouteille de chlore. Les moyens SP quitteront le dispositif à l'issue de l'intervention.

LT1 GUILLOT

13:18 Constat du déclenchement d'un détecteur de chlore au niveau d'une bouteille de chlore de 50 L. Environ 70 personnes ont été évacuées et regroupées au gymnase attenante à la piscine. Les victimes sont en cours de bilan par les équipages du VSAV et par l'ISP.

La majorité des impliqués sont des enfants qui ont été prise en charge par leurs parents avant l'arrivée des secours. Moyens engagés : services de secours, police municipale et directeur de la piscine. Bilan provisoire : 7 personnes symptomatiques, dont 4 enfants et 3 adultes, sans notion de gravité à ce stade.

LT1 GUILLOT

12:46 Notion à l'appel :

Fuite de chlore au niveau du local technique de la piscine Béatrice Hess de Riom. Évacuation d'environ 70 personnes du gymnase attenante. La fuite a a priori été stoppée par le technicien sur place. Une odeur persistait au niveau du bassin et des vestiaires.

LT1 GUILLOT

12:45 MOYENS ENGAGÉS

Autorités : 1
Commandement : 2
Force de l'ordre : 1
Moyens Incendie : 1
Moyens Secours A Personne : 1
Moyens spécialisés RT : 3
SP : 26

LT1 GUILLOT