

Thème : MSP 4 - MICHELIN LADOUX - FMPA RCH
 Bidon de produit chimique renversé à l'extérieur d'un local (local VARIBOX)

Avant de commencer :

Zone de stationnement sur site identifiée avec l'exploitant.

Cadre de la situation :



Alerte de Michelin pour une erreur de manipulation conduisant à un fût renversé de produits chimiques.

L'intervention se situe au niveau du local VARIBOX, local de stockage d'une grosse citerne d'acide chlorhydrique à 32 %.

Problématiques de la situation :

Un bidon de produit non identifié renversé suite à une erreur de manipulation. Le bidon est fuyard, en dehors de la rétention. Le local VARIBOX contient une citerne d'acide chlorhydrique.

Le produit présent dans le bidon peut être de l'acide chlorhydrique ou du chlorure ferrique.

Moyens Logistique

Humains	Matériels
1 requérant (agent d'entretien en charge de la manipulation) 1 formateur	Simuler une fuite sur le bidon, mettre une étiquette d'un produit du site (exemple : chlorure ferrique, acide chlorhydrique...) Tenues AGAA + matériels adéquats.

Compétences visées

<u>Equipier Intervention</u>	<u>Chef d'équipe intervention</u>	<u>CU RCH</u>
Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d'intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte	Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d'intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte	Identifier et Analyser la ZI Valider le zonage opérationnel Sécuriser la ZI Diriger et contrôler l'exécution des Idées de manœuvre

Performances attendues:

- Analyse des risques - Prise d'information sur les produits concernés
 - Réaction immédiates - Recherche produits - Choix de la tenue et des EPI adaptés à la situation
 - Zonage à priori puis zonage réfléchi
- Analyse systémique : Source/Flux/Cibles
 IM: Supprimer - Limiter - Protéger
- Supprimer la source : détecter l'origine - voir si action possible sur la source
 - Limiter le flux : Prise en compte flux liquide -
 - Protéger les intervenants: tenues, protection respiratoire - périmètre et zone d'exclusion
- Pose du SAS et anticipation décontam matériel et personnel

RETOUR RÉFLEXIF

À l'appréciation de l'encadrement en fonction des constatations. Utiliser la Fiche d'évaluation MSP