

Thème : MSP 1 - VEOLIA - GERZAT - FMPA RCH
 Canalisation fuyarde sur une citerne d'acide

Avant de commencer :

Zone de stationnement sur site à définir avec l'exploitant lors de l'arrivée sur les lieux.

Cadre de la situation :



Suite à une erreur de manipulation, une canalisation alimentant une cuve de formaldéhyde de 30 m3 s'est rompue. Code ONU 2209

Problématiques de la situation :

Zone accessible.

Fuite à obturer sur une canalisation horizontale à hauteur d'homme.



Moyens Logistique

Humains	Matériels
<p>1 requérant (responsable sécurité du site)</p> <p>1 formateur</p>	<p>Simuler la fuite au niveau de canalisation (scotch orange, rubalise, tuyau d'arrosage). Mettre un affichage fictif formaldéhyde sur les citernes avec code ONU 2099</p> <p>Tenues AGAA + matériels d'obturation</p> <p>FDS présentes si demandées</p>

Compétences visées

<u>Equipier Intervention</u>	<u>Chef d'équipe intervention</u>	<u>CU RCH</u>
Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d'intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte	Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d'intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte	Identifier et Analyser la ZI Valider le zonage opérationnel Sécuriser la ZI Diriger et contrôler l'exécution des Idées de manœuvre

Performances attendues:

- Analyse des risques - Prise d'information sur les produits concernés
 - Réaction immédiates - Recherche produits - Choix de la tenue et des EPI adaptés à la situation
 - Zonage à priori puis zonage réfléchi
- Analyse systémique : Source/Flux/Cibles
 IM: Supprimer - Limiter - Protéger
- Supprimer la source : détecter l'origine - voir si action possible sur la source
 - Limiter le flux : Prise en compte flux liquide éventuel dans la réflexion et interactions produits
 - Protéger les intervenants: tenues, protection respiratoire - périmètre et zone d'exclusion
- Pose du SAS et anticipation déconta matériel et personnel

RETOUR RÉFLEXIF

À l'appréciation de l'encadrement en fonction des constatations. Utiliser la Fiche d'évaluation MSP