



NOTICE D'UTILISATION MOTOPOMPE THERMIQUE PORTABLE FEU de FORET



BMNR



Réalisé par le bureau MNR:

Validé par CDT P. REVERSAT
14 Août 2009

MOTOPOMPE THERMIQUE PORTABLE FEU de FORET

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BMNR 003

PRESENTATION

Motopompe fixée sur claie de portage.




Jerrican 5L mélange essence SP95/ huile 4%



Durite Carburant avec poire d'amorçage



DESCRIPTION



Contact.



Poignée de lanceur.



Poignée de Gaz.



Connecteur durite carburant.



Commande de starter.

MOTOPOMPE THERMIQUE PORTABLE FEU de FORET

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BMNR 003


DEMARRAGE

Carburant

- Remplir le Jerrican d'un mélange Essence Sans Plomb 95 (SP95) et 4% huile moteur 2 temps.

Connexion

- Connecter le Jerrican avec la durite en respectant le sens de flux.



Dévisser le bouchon ¼ de tour pour la mise à l'air libre.



Sens du flux

MOTOPOMPE THERMIQUE PORTABLE FEU de FORET

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BMNR 003

DEMARRAGE

Après avoir raccorder l'alimentation et le refoulement en eau diam. 45.



1. Pomper 2 fois la poire d'amorçage.

2. Basculer le Contact sur ON.

3. Basculer la Commande de starter en position fermée.

4. Positionner la Poignée de gaz, position ouverte (plein régime).

5. Tirer sèchement sur le Lanceur, jusqu'au premier démarrage moteur.

6. Basculer la Commande de starter en position ouverte.

7. Tirer sèchement sur le Lanceur.



MOTOPOMPE THERMIQUE PORTABLE FEU de FORET

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BMNR 003

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque : FYR PAK

Moteur : 2 Temps, refroidissement à air, 134cc,
8 CV(6 kw), carburant mélange essence SP95 et 4%
d'huile moteur 2 temps.

Pompe : Centrifuge 250L/mn- 4 bars
140L/mn- 10 bars
50l/mn- 13 bars

CARACTERISTIQUES

- Pompe relais Feu de Forêt.

ENTRETIEN

- souffler le filtre à air après chaque utilisation.

Remisage :

* Vider le jerrican du mélange restant.
* Faire fonctionner la pompe jusqu'à consommation complète du carburant resté dans ses durite et carburateur.

COUT TTC

- 4700€

DIVERS



F.LE GULLUCHE

Page 4 / 4

Groupement Technique - Bureau des MNR

Date de création : 17/08/2009

Date de la dernière mise à jour :

Visa :

Validation informatique
CDT P. REVERSAT