

Réalisation : Mars 2021



Appel des secours

16h29 : Appel d'un requérant, pour un feu au lieu dit Maisonnette pour un feu qui monte direction de la forêt dans de l'herbe sèche.

Moyens engagés initialement

PCS + 7 GIFF + GALIM + Moyens aériens (DASH + CANADAIR + DRAGON)

Effectif engagé : 18 / 51 / 52



Situation initiale

A l'arrivée des secours, les sapeurs-pompiers sont confrontés un feu de broussailles poussé par un vent de 30 km/h. Le sinistre est difficile d'accès au vu de la topographie des lieux. Ils doivent prendre en charge une victime.

Chronologie synthétique / évolution de la situation

Phases de traitement de l'appel et des moyens engagés

GH 1629: Demande de secours d'un requérant qui voit un feu d'herbes sèche qui se dirige vers la forêt.

GH 1629: Engagement de deux CCFM sur code sinistre « Feu de broussaille N2 ».

GH 1702: Le chef d'agrès du CCR St Chamond demande le complément du GIFF.

Phase de reconnaissance

GH 1722 : Message du chef de groupe
« Je vois feu un feu en propagation libre sur le flan droit qui se développe sur une pente ascendante dans une végétation de taillis sur le bas et de forêt sur le haut. Forte pente, feu difficile d'accès. Je demande FDF4 en reconnaissance aérienne et 1 groupe appui eau. Les reconnaissance se poursuivent ».

GH 1723 : Engagement du FDF4 d'astreinte et d'un groupe appui eau.



Chronologie synthétique / évolution de la situation

Phases de découverte et d'action(s) des secours

GH 1730: Le CDG St Chamond demande un second GIFF accès par SALVARIS.

GH 1732: Engagement du second GIFF

GH 1735: Le COZ valide l'engagement de DRAGON 69 pour réaliser des reconnaissances aériennes avec le FD4. La jonction se fera à l'aéroport d'Andrézieux Bouthéon.

GH 1741 : Engagement du groupe de commandement de niveau chef de colonne. Le CDC demande immédiatement l'engagement d'un groupe alimentation au niveau du barrage de la rive.



Chronologie synthétique / évolution de la situation

Phases de découverte et d'action(s) des secours (suite)

GH 1856 : Message FDF4

« Engagement du DASH dans une heure. Le feu a parcouru 5 Ha et menace plusieurs dizaine d'hectares »

GH 1907 : PCC activé

« PC activé au lieu dit le mont. Bascule sur le TKG CDT. Feu en phase ascendante dans une forêt composée de résineux et de sous bois type broussailles. 5 hectares brûlés d'après le FDF4
Surface menacée plusieurs dizaine d'hectares
Feu en propagation libre sur tout les flancs et l'avant du feu. Je fais un point de transit sur le flanc barrage de la rive. DIR 674. Je confirme la demande de moyens aériens et demande l'engagement des 4 lots FDF. Je prends le COS appellation COS Valla. »

GH 1947: Engagement du chef de site

GH 1950: Largage DASH

GH 2024: Engagement du 3^{ème} GIFF



Chronologie synthétique / évolution de la situation

MRT du COS

Analyse de la ZI:

- Feu en pente ascendante dans végétation dense (sapinée + broussailles) avec peu d'accès. Pas de rocade, peu de pénétrante. Feu à propagation lente. Vent modéré.
- Deux points sensibles sur flanc droit, mais à t+2 (LD PIQUAVENT, finalement inoccupé) ou 4h (LD CHOMIOL).
- 2 GIFF + peu d'accès + relief défavorable + vent = attaque au départ de feu par les flancs avec établissement de grande longueur.
- Point d'eau aménagé par piscine au niveau du LD les maisonnettes.

Idées de Manœuvre:

Demander moyens aériens pour attaque sur flanc gauche et tête de feu car inaccessible aux moyens terrestres. Vu configuration des lieux, notamment relief, idée est d'avoir HBE plus barrage disponible à proximité immédiate ; d'où coup est envoyé un milan chargé au retardant (de mémoire). Off aéro bloqué dans le transit, les moyens aériens pris en compte directement par CDC non FDF4...

Chronologie synthétique / évolution de la situation

MRT du COS

Arrivée des moyens aériens :

- Contact ok avec portatif hertzien.
- Très bon échange avec pilote
- Reconnaissance aérienne demandée car pas de visu sur tête de feu : confirme feu à développement lente + tête de feu d'environ 200 mètres + peu d'accès
- Action proposée : largage sur tête / flanc gauche. Vu difficultés d'approche et relief la charge en eau s'est diffusée lors de son largage.
- Une rotation effectué, donc deux largages en tout (1 en retardant et 1 en eau).

Vu nuit et heure tardive :

décision de maintenir le dispositif pour la nuit et de limiter son action au départ de feu et sur flanc droit, flanc gauche et tête de feu en développement libres vu peu d'enjeux menacés dans l'immédiat et propagation lente.

Le lendemain:

dispositif renforcé par 2 GIFF + création de pénétrantes avec engin TP + appui des moyens aériens.

Chronologie synthétique / évolution de la situation





Chronologie synthétique / évolution de la situation

Phases de découverte et d'action(s) des secours le 05/09/20

GH 0800: engagement de 4 GIFF supplémentaire et moyen aériens (DRAGON + 2 CANADAIR)

GH 1000 : message du PC de colonne

« Je suis commune de la Valla en Gier LD Le Mont. Je vois un feu de forêt sur une pente ascendante en propagation. Actuellement 25 Ha brûlés. Plusieurs hectares menacés.

Je prévois: un risque de propagation au massif secteur SALVARIS.

Je fais 4 secteurs:

FG: LTN DURAND avec les moyens aériens. Il est au contact du feu. 4 lances en manœuvre.

FD: CNE BROTTES. Il assure un jalonnement en tête du FD point coté 950. Reconnaissance LD CHIMIOL et ensemble du FD. LD MAISONNETTE traite arrière gauche.

AVT: CDT JOURDA en reconnaissance pour trouver des accès entre SALVARIS et la Roche Rivoire.

ALIM: LTN REYMOND assure l'alimentation des secteurs FG et FD.

Les largages des Pélicans sont monitorés par le FDF4/AER3.



Chronologie synthétique / évolution de la situation

Phases de découverte et d'action(s) des secours

Le dispositif a été maintenu jusqu'au 15 septembre.

Plus de 200 pompiers et personnels civils du SDIS ont participé à cette intervention.



Analyse technique

Éléments favorables et bonne pratique des procédures

- Action des GIFF (reconnaissance, grande de longueur)
- Action secteur ALIM (efficacité des « piscines » au vu de la cinétique du feu)
- Emplacement PCC / TRS opérationnelles / possibilité de impression des cartes pour les CDG, réserve de portatif.
- Collaboration GCDT/FDF4/CHAINE DE CDT
- Enjeux faibles dans ZI, cinétique du feu de vitesse modérée
- Disponibilité des ABE
- Logistique : alimentation/carburant/éclairage et l'action de l'astreinte logistique
- Lot FDF.
- Aide des locaux avec VLHR + quad de « reconnaissance ».
- Les équipements des VLHR CDT

Éléments contextuels défavorables

- Accessibilité (une seule voie d'accès, pas de pénétrante, FG et tête du feu inaccessibles)
- Relèves des équipages : certains CIS s'en sont affranchis, résultat vu le travail à effectuer, des personnels qui n'ont pu tenir la durée d'engagement.
- Pas de conducteur pour les VLHR CDG / CDC

Autres éléments contextuels

- Heure de survenu du sinistre