

Fiche de visite préalable à l'utilisation d'un site pour manœuvres feux réels



Type de formation :			
Identification du bâtiment :			
Structure : ☐ Béton / maçonnerie ☐ Bois ☐ Métallique ☐ Autre :		'accès : 'étage : 'escalier	Ouvrants: ☐ Ouvrants en toiture : ☐ Ouvrants en façades : Observations :
Axes de propagation envisageables :			
<u>Dégradations</u> <u>observées :</u>			
<u>Autres :</u>			
Électricité : Gaz : ☐ Active ☐ Active ☐ Coupée ☐ Coupée	Eau : □ Active □ Coupée	Cuve combustible : ☐ vide dégazée	Autre: □ Oui □ Non Enterrée: □ Oui □ Non Gaz: □ Oui □ Non
Bâtiments voisins : ☐ Distance > 8 m ☐ Distance < 8 m ☐ Contiguïté ☐ Superposition ☐ Surplomb	Fumée pouva ☐ Bâtiments ☐ Activités (☐ Axes circu ☐ Sens du v ☐ Autre :	(d= m) d= m) ılation (d= m)	Information du voisinage à réaliser : □ Oui □ Non Observations :
Nom de la voie :			
Emplacement des engins :			
Particularités liés à l'accès et utilisation du site :			
Contact :			



Fiche de visite préalable à l'utilisation D'un site pour manœuvres feux réels



Défense contre l'incendie : ☐ Poteau incendie utilisable ☐ Bouche d'incendie utilisable ☐ Point d'eau naturel – type (*) : mise en aspiration possible OUI NON ☐ Réserve : capacité : m3 – mise en aspiration possible OUI - NON ☐ Autre : (*) rivière, étang, marre,					
Localisation précise : Distance hydrant / bâtiment = m Emplacement :					
Schéma hydrant / bâtiment :					
Le responsable pédagogique :	Le préventioniste :				
Grade, Prénom, NOM :	Grade, Prénom, NOM				
Avis sur l'utilisation du bâtiment :	Avis sur l'utilisation du				
Signature :	Signature :				
Observations :					
Avis du chef de groupement territorial/chef EDSP relatif à l'utilisation du site en vue de l'organisation de manœuvres		FAVORABLE			
feux réels		DEFAVORABLE			
A le,		Signature :			